



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

пр. Октябрьский, 55, г. Великие Луки, 182113

22.04.2014 № 02-79-2014

Директору ГБПОУ ПО
«Великолукский лесотехнический
колледж»

Маломоркину С.М.

пр-т Октябрьский, д. 52, г. Великие
Луки, Псковская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
санитарного законодательства,
законодательства о пожарной
безопасности и законодательства,
направленного на предупреждение
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Прокуратурой города проведена проверка исполнения ГБПОУ «Великолукский лесотехнический колледж» (далее – Учреждение) законодательства об образовании в части соблюдения требований о безопасности учащихся общеобразовательных организаций, в ходе которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, а также выявлены нарушения законодательства, направленного на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, также при проведении практической подготовки обучающихся, безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с частью статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм

ВЛ № 005365

должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 за № 28 утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

При проведении проверки в Учреждении выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют следующие сведения: у Селиверстова, Бенусова – сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях; у Горшкалева – о прививке против кори или перенесенном инфекционном заболевании, о прохождении гигиенической аттестации.

При проведении проверки в здании общежития по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольца Зверева, д. 12 установлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- отделка стен следующих помещений имеет дефекты: туалет для мальчиков на 3 этаже — следы протечек, коридора на 1-ом этаже возле душевой — отслоение краски, отделка потолков следующих помещений имеет дефекты: учебной комнаты на 1-й этаже, коридора 1-й этажа — следы протечек, выпадение штукатурки в швах, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- в нарушение п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 осветительный прибор в комнате № 420 не имеет светорассеивающей конструкции;

- туалетные кабины в туалетных комнатах для мальчиков и девочек на 3 этаже не оборудованы дверями, что не соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Также в ходе проверки выявлены нарушения законодательства в области пожарной безопасности.

В преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон 69-ФЗ) указано, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Статьями 37, 38 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрена обязанность организаций соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей, на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством среди прочих несут

собственники имущества. Лица, указанные в названной статье, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно статьи 2 Федеральный закон 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила), а также Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Регламент).

В ходе проверки установлено, что Учреждением не в полном объеме исполняются требования Правил и Регламента.

- в нарушение ч. 7 ст. 83 Регламента системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта;

- двери, ведущие на лестничные клетки 2-го и 3-го этажах не обеспечены приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах, что является нарушением п. 14 Правил;

- огнетушитель, расположенный на 1-ом этаже, установлен на полу без устройства от опрокидывания, что не соответствует требованиям п. 409 Правил;

- в нарушение п. 26 Правил эвакуационный выход не имеет возможности свободного открывания изнутри без ключа;

- лестница, расположенная на первом этаже в правом крыле у эвакуационного выхода, высотой более 45 см не оборудована ограждением с поручнем, что является нарушением ст. 89 Регламента.

В здании общежития ГБПОУ ПО «Великолукский лесотехнический колледж» выявлены следующие нарушения:

- в нарушение ч. 7 ст. 83 Регламента системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта;

- двери, ведущие на лестничные клетки, не обеспечены приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах, что является нарушением п. 14 Правил;

- огнетушитель, расположенный на 1-ом этаже, установлен на полу без устройства от опрокидывания, что не соответствует требованиям п. 409 Правил.

Кроме того, при проведении проверки выявлены нарушения Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон №120-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона №120-ФЗ органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 указанного Федерального закона №120-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении, выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

В ходе проверки установлено, что Учреждением работа на данном направлении организована в недостаточном объеме.

Так, в образовательном Учреждении отсутствует конкретное применение программ и методик, направленных на воспитание законопослушного поведения, профилактику совершения преступлений, правонарушений, иных общественных действий, а также суицидального поведения несовершеннолетних.

С несовершеннолетними и семьями, состоящими на профилактическом учете в образовательном учреждении, индивидуально-профилактическая работа проводится не на должном уровне.

В частности, несовершеннолетнему Богомолову В.Д., Фоменкову Д.Д., имеющим проблемы в обучении, педагогическая помощь не оказывается (в накопительном деле информация о работе, направленной на повышение успеваемости, содержится не в полном объеме).

Лицам с девиантным поведением, а именно Богомолову В.Д. и Фоменкову Д.Д. не оказывается социально-психологическая помощь.

В соответствии с п. 5 ст. 6 Закона профилактическая работа в отношении несовершеннолетних и их родителей проводится на основании заключения, утвержденного руководителем учреждения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. по результатам проведенной проверки

жалоб, заявлений или других сообщений.

Однако, отсутствует утверждение директора образовательного учреждения заключения о необходимости постановки на внутренний учет Рачеева Д.М.

Указанные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лиц, ответственных за данные направления деятельности в Учреждении, а также ввиду отсутствия должного контроля с Вашей стороны, как руководителя.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, предварительно уведомив о месте, дате и времени его рассмотрения.

2. Незамедлительно принять меры, направленные на устранение допущенных нарушений санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства о профилактике и предупреждении преступлений несовершеннолетних, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения вышеназванного законодательства.

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору города в письменной форме в течение месяца со дня его внесения. В ответе на представление об устранении выявленных нарушений прошу указать, какие конкретно приняты меры в целях устранения выявленных нарушений, а также причины и условия, способствовавшие их допущению. Кроме того, прошу представить копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений законодательства.

Заместитель прокурора города

советник юстиции



Е.А. Кондратьева

Н.В. Зарецкая, тел. 6-79-31