



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРОКУРАТУРА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Октябрьский пр-т, д.55
г. Великие Луки, 182100

20.05.2025

№

/Прдет--41-25



Директору ГБОУ Псковской
области «Великолукский
лесотехнический колледж»

Маломоркину С.М.

пр. Октябрьский, д.52, г. Великие
Луки, Псковская область, 182100

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой города совместно с привлечением специалистов ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области 24.04.2025 проведена проверка законодательства о пожарной безопасности.

В преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон 69-ФЗ) указано, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Статьями 37, 38 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрена обязанность организации соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей, на территории, в зданиях, сооружениях и на иные объекты предприятий.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством среди прочих несут собственники имущества. Лица, указанные в названной статье, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные

Прокуратура г. Великие Луки Псковской области
№ /Прдет--41-25

законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В силу частей 2, 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

В соответствии с п.14 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР в РФ) руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

Двери, отделяющие коридоры с 1 по 4 этаж (правое и левое крыло) от лестничных клеток внутренних лестниц, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

В силу п.17.1 ППР в РФ руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что на объекте защиты не в полной мере ведется и вносится информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п.56 ППР в РФ руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Так, в ходе проверки установлено, что в помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия

дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

В соответствии с ч.3 ст.4 и ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также п.4.3.7 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по

Согласно п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей (оборудование выступающих частей перилами, ограждениями, защитными конструкциями и другие). Размещение радиаторов отопления также может быть предусмотрено с учетом требований пункта 4.4.9. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.

В ходе проверки установлено, что коридоры с 1-го по 4-й этаж не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.

Вышеуказанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственным лицом за данное направления, а также ненадлежащего контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны непосредственного руководства.

В целях устранения выявленных нарушений действующего законодательства и недопущения их в дальнейшем впредь, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, предварительно уведомив о месте, дате и времени его рассмотрения.

2. Незамедлительно принять меры, направленные на устранение допущенных нарушений санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства о профилактике и предупреждении преступлений несовершеннолетних, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностного лица, ответственного за указанное направление деятельности.

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору города в письменной форме в течение месяца со дня его внесения. В ответе на представление об устранении выявленных нарушений прошу указать, какие конкретно приняты меры в целях устранения выявленных нарушений, а также причины и условия, способствовавшие их допущению.

Заместитель прокурора города

советник юстиции

Е.А. Кондратьева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6DEA835907C8A6F61B13E45DA782F53E

Владелец Кондратьева Елена Андреевна

Действителен с 21.11.2024 по 14.02.2026