



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

пр. Октябрьский, 55, г. Великие Луки, 182113

21.07.2026 № 02-19-2026

Директору ГБОУ ПО «Великолукский
лесотехнический колледж»

Маломоркину С.М.

пр. Октябрьский, д.52, г. Великие Луки,
Псковская область, 182100

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой города совместно с привлечением специалистов ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена проверка законодательства о пожарной безопасности в здании учебного корпуса ГБОУ ПО «Великолукский лесотехнический колледж» г. Великие Луки (далее – Учреждение) по адресу: пр. Октябрьский, д.52, г. Великие Луки.

В преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон 69-ФЗ) указано, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Статьями 37, 38 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрена обязанность организации соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей, на территории, в зданиях, сооружениях и на иные объекты предприятий.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством среди прочих несут собственники имущества. Лица, указанные в названной статье, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

ВЛ № 007198

В силу частей 2, 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее — ППР в РФ), которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности, а также Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Регламент).

В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 12 ППР в РФ, а также пунктами 5.1.2 и п.5.2.6 Приказа МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» предусмотрено, что категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Кроме того, руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.

В ходе проверки в здании учебного корпуса Учреждения установлено, что не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности складского

помещения на первом этаже (книгохранилище библиотеки), на входной двери с наружной стороны указанного помещения отсутствует обозначение категории.

В силу пункта 48 ППР в РФ руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В ходе проверочных мероприятий выявлено, что в Учреждение на здании объекта защиты отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения, со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местонахождения.

Вышеуказанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственным лицом за данное направления, а также отсутствие должного контроля с Вашей стороны, что недопустимо.

На основании изложенного, в целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем, руководствуясь ст.24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих, недопущению подобных фактов впредь.

2. О времени и дате рассмотрения представления уведомить прокуратуру города.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных лиц, допустивших данные нарушения.

4. О результатах рассмотрения и принятых конкретных мерах по устранению нарушений закона с приложением копий подтверждающих документов надлежит предоставить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок.

Первый заместитель прокурора города
советник юстиции



О.Ю. Гаврилов